


**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**
(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Юго- Западный территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д.55, лит. А г. Санкт-Петербург, 196143,
Ул. Оборонная, д. 37, лит. А г. Санкт-Петербург, 191025
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
Телефон (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67
электронный адрес: to_yug-zapad@78rospotrebnadzor.ru



ПРЕДПИСАНИЕ № Ф 78-03-05- /27- 456-24

г. Санкт-Петербург

«21.» 10 ____ 2024 __ г.

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Московскому,
Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому
районам города Санкт-Петербурга **Величко Олег Александрович**,
рассмотрев

материалы дела по акту плановой/ профилактический визит учётный номер
 материалы административного расследования на основании определения в отношении:
(нужное отметить значком У).

Наименование юридического лица ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 77 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Место нахождения: 192241, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ТУРКУ, Д.22, К.6, ЛИТ.А

Места фактического осуществления деятельности: 192241, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ТУРКУ,
Д.22, К.6, ЛИТ.А

ИНН

7	8	1	6	1	5	8	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	7	9	9	6	7	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель юридического лица заведующий Ковалева Светлана Александровна
Представитель юридического лица заведующий Ковалева Светлана Александровна

УСТАНОВИЛ:

в 9-30 21.10.2024 при проведении анализа профилактического визита учётный номер № 78240041000115497095 от 21.09.2024 года, проведенной 04.10.2024г., с 11 час.10 мин. до 17 час.20 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) адресу: 192241, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 22, корпус 6, литер А в ГБДОУ детский сад № 77 Фрунзенского района Санкт-Петербурга выявлены нарушения действующих санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, а именно:

-В нарушение требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек, части игровых площадок на собственной территории имеет дефекты.

-В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 на территории 10и групповых площадок отсутствуют тентовые навесы.

-В нарушение требований п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 не оборудовано место для хранения колясок, велосипедов, санок.

-В нарушение требований п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20 допускается использование уличного оборудования (с дефектами и повреждениями) на площадках 10и групп и спортивной площадки.

-В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 в групповых «Сказка», «Мальшок», в помещении пищеблока, спортивного зала - стены имеют поверхность не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 напольные покрытия в групповых «Сказка», «Мальшок», в помещении пищеблока, спортивного зала имеют дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекцию.

-В нарушение требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» жарочный шкаф на пищеблоке установлен в зоне для работы с готовой продукцией, таким образом на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

-В нарушение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не оборудована локальная вытяжная система в месте установки жарочного шкафа

-В нарушение требований п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств не имеют маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

-В нарушение требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 не представлены в полном объёме данные о вакцинации персонала согласно национального календаря прививок, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28 ч. Закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99.

-Согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

-Согласно требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. На собственной территории дошкольной организации следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок.

-Согласно требований п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20. На территории групповых площадок устанавливаются тентовые навесы площадью из расчета не менее 1 м на одного ребенка, но не менее 20.

-Согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

-Согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

-Согласно требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

-Согласно требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

-Согласно требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента

-Согласно требований п. 1.5. СП 2.4.3648-20 Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

-Согласно требований п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Место совершения административного правонарушения:

192241, Санкт-Петербург, улица Турку, дом 22, корпус 6, литер А
проведенной 04.10.2024 с 11 час.10 мин. до 17 час.20

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» несоблюдение требований санитарных правил влечет угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить знаком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:

СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

2.1. Провести ремонт асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек, части игровых площадок согласно требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 26.08. 2025

2.2. Оборудовать на территории 10 и групповых площадок теньевые навесы -согласно требований СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 26.08. 2025

2.3. Заменить уличное игровое оборудование 10и групп и спортивной площадки -согласно требований СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - до 26.08. 2025

- 2.4. Провести благоустройство игровых площадок -согласно требований СП 2.4.3648-20
Срок исполнения - до 26.08. 2025
- 2.5. Провести косметический ремонт в групповых «Сказка», «Малышок», в помещении пищеблока, спортивного зала -согласно требований СП 2.4.3648-20
Срок исполнения - до 26.08. 2025
- 2.6. Провести замену напольного покрытия в групповых «Сказка», «Малышок», в помещении пищеблока, спортивного зала -согласно требований СП 2.4.3648-20
Срок исполнения - до 26.08. 2025
- 2.7. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала- согласно требований п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Срок исполнения - до 26.08. 2025
- 2.8. Оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в месте установки жарочного шкафа - согласно требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Срок исполнения - до 26.08. 2025
- 2.9. Обеспечить подводку холодного и горячего водоснабжения к сливу для обработки горшков согласно требований СП 2.4.3648-20
Срок исполнения - до 01.12. 2024.
- 2.10. Обеспечить приготовление и использование дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией-согласно требований . п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.
Срок исполнения - незамедлительно.
- 2.11. Представить в полном объеме данные о вакцинации персонала -согласно требований СП 2.4.3648-20
Срок исполнения -до 10.01. 2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представителя юридического лица заведующего Ковалеву Светлану Александровну

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.


Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до «26» августа 2025 года

Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому, Колпинскому, Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам города Санкт-Петербурга

(подпись)



Величко О.А.

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ф78-03-05/ _____ от _____ 20__ г. получил «__» _____ 20__ г.

Представитель юридического лица заведующий Ковалевой Светлане Александровне

(подпись)